



Strojírenský zkušební ústav, s.p.
TI - technická inspekce, Inspekční orgán
Hudcova 56b, 621 00 Brno



tel.: 541 120 350

fax: 541 211 225

Čj.: 483/10/0331/6.3/5

ELINS PLUS s.r.o.
Objízdná 1628
765 31 Otrokovice

CERTIFIKÁT

ev. č.: I-63-0072/10/EZ/T

vydaný na základě Vaší objednávky ze dne 28. ledna 2010 a výsledku provedeního posouzení a zkoušek, specifikovaných v Inspekční zprávě čj.: 483/10/0331/6.3/3 ze dne 1. září 2010, kterým se osvědčuje, pro typického představitele oceloplechových elektrických rozváděčů nn - RMxx, shoda s požadavky ČSN EN 60439-1 ed. 2, ČSN EN 60439-3 a ČSN EN 60529 a splnění základních požadavků dle Přílohy č. 2 k nařízení vlády č. 17/2003 Sb. pro:

Výrobek: **Oceloplechový rozváděč nn**
Typové označení: **RMxx**
Základní technická data:
- Napěťová soustava: **3+N+PE, 400/230 V AC, TN-S**
- Jmenovité napětí: **400/230 V**
- Jmenovitý proud: **250 A**
- Kmitočet: **50 Hz**
- Krytí: **IP 54/20**

Výrobce: **ELINS PLUS s.r.o., Objízdná 1628, 765 31 Otrokovice, IČ: 26904403**

Na základě provedeního posouzení typického představitele výroby, označeného RMxx a provedených zkoušek v rozsahu typové zkoušky dle ČSN EN 60439-1 ed. 2/2000 se tímto certifikátem osvědčuje, u výše uvedeného výrobku, splnění požadavků stanovených:

- ČSN EN 60439-1 ed. 2:2000
- ČSN EN 60439-3:1995
- ČSN EN 60529:1993
- Přílohou č. 2 k nařízení vlády č. 17/2003 Sb.

Podmínky platnosti Certifikátu jsou uvedeny v závěru Inspekční zprávy čj.: 483/10/0331/6.3/3 ze dne 1. září 2010.

Tento Certifikát je nepřenosný a platí pět let od data jeho vydání.

V Brně dne 1. září 2010



Ing. Jaroslav Šrámek
Ing. Jaroslav Šrámek
ředitel pro inspekční činnost

Tento Certifikát má 1 stranu